

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 240135RECO04-A-CER

Emitido a: / Issued to:

Propietario de la licencia: / License holder:

GoodWe Technologies Co., Ltd.
No. 90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, China

Marca: / Trademark:

GOODWE (1)  (2)

Dirección de fábrica: / Factory location:

GoodWe (GuangDe) Power Supply Technology Co., Ltd.
No.208, Tongrui East Rd., Guangde Economic Development Zone,
Anhui Province, P.R.China

Se certifica que el producto: / It is certified that the product:

Tipo de aparato: / Type of product:

Inversor FV conectado a red / Grid-tied PV Inverter

Modelos: / Models:

GW100K-GT ⁽¹⁾ /
GEP100-20 ⁽²⁾

GW110K-GT ⁽¹⁾ /
GEP110-20 ⁽²⁾

GW125K-GT ⁽¹⁾ /
GEP125-20 ⁽²⁾

Datos técnicos: /
Rated characteristics:

Potencia nominal / Rated power

100 kW

110 kW

125 kW

Tensión nominal / Rated voltage

230/400 V_{ac}

Frecuencia nominal / Rated frequency

50 Hz

Versión firmware / Firmware version

V1.02.02

Número de fases / Number of phases

Trifásico / Three-phase
(3/N/PE or 3L/PE)

Transformador de aislamiento /
Isolation transformer

No / No

Está en cumplimiento con la norma de ensayos: / Is in compliance with the test standard:

- **UNE 217002: 2020** Inversores para conexión a la red de distribución. Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla.

teniendo en cuenta los requisitos aplicables de la norma y regulación: / taking into account the applicable requirements of the standard and regulation:

- **IEC 62116:2014** "Utility-interconnected photovoltaic inverters-Test procedure of islanding prevention measures"
- **Anexo I, apartado 2.3.6 y 5.3 de la Orden Ministerial TED/749/2020**, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera el 31 de julio de 2024. / This certificate is first issued on 31st July 2024.

Este certificado es válido hasta el 31 de julio de 2029. / This certificate is valid until the 31st July 2029.

Madrid, 31 de julio de 2024 / Madrid, 31st July 2024

María J. González Soria
Certificadora

