



- KIALAKÍTÁS: MODULÁRIS
- VÉDELMI SZINT: IP66
- TÖBB ÉVES GARANCIA: 5
- UV ELLENÁLLÁS: IGEN
- CSATLAKOZTATÁSRA KÉSZ: IGEN
- SÚLY: 11.770 KG



A lengyel KENO gyártó csatlakozó kapcsolóberendezései földelt és szigetelt fotovoltaiikus létesítményekben lévő fotovoltaiikus inverterek táplálására szolgálnak. Védelmet nyújt a rövidzárlatok és túlterhelések ellen, valamint védelmet nyújt a közvetlen és közvetett kisülések hatásaival szemben a váltakozó áramú oldalon. A magas IP-védelmi fokozatnak köszönhetően kültéri telepítés is lehetséges. A kapcsolóberendezést felületi szerelésre tervezték. A berendezésektől függően a kapcsolóberendezések különböző funkciókat láthatnak el.

ALAPVETŐ PARAMÉTEREK OLDAL AC

AC túlfeszültség korlátozó típus	Noark T1/T2
Túláram megszakító (1)	Noark B40A 3F
Túláram megszakító (2)	Noark B50A 3F
Túláram megszakító (3)	Noark B6A 1F


A HÁZ ELEKTROMOS ÉS MECHANIKAI JELLEMZŐI

Modell	GW-IP66
A modulok száma	54
A ház méretei tömítések és MC4 nélkül (L B H)	200.00 405.00 500.00
Tervezés szerint	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24
Biztonsági szint	IP66
Védelmi osztály	II
Névleges szigetelési feszültség U_i	1000 V a szabványnak megfelelően EN 62208 mindkettő váltakozó áram esetén (AC), valamint állandó (DC)
Izzórúd teszt	960°C
Ütésállóság	IK10

UV ellenállás	UV resistance (EN 62208)
Üzemi hőmérséklet °C	-25 +60 °C
Anyag	Üvegszállal erősített poliészter

Túláram-megszakító használt (MCB) (1)

Gyártó / Modell	Noark / Ex9BN 3P B40
Névleges áram	40A; 3-F
Névleges működési feszültség U_e	230/415 V AC
-	72 V DC a rúdra (1P, 2P)
-	48 V DC a rúdra (3P, 4P)
Minimális feszültség	12 V AC/DC
Névleges impulzusálló feszültség U_{imp} vminek megfelelően IEC 60898-1	6 kV
Névleges impulzusálló feszültség U_{imp} vminek megfelelően IEC 60947-2	6 kV
Névleges rövidzárlati megszakítóképesség I_{cn} vminek megfelelően IEC 60898-1	6 kA
Névleges rövidzárlati megszakítóképesség I_{cn} vminek megfelelően IEC 60947-2	10 kA
A szigetelés névleges feszültsége U_i	690 V AC
Pólusok száma	3
Frekvencia	50/60 Hz
Jellegzetes	B
Tervezés szerint	IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Mechanikai tartósság	20 000 kapcsolatokat
Elektromos élettartam	10 000 kapcsolatokat
Energiakorlátozási osztály	3
Felhasználási kategória	A
Etetés iránya	Bármilyen (felső vagy alsó)




Túláram-megszakító használt (MCB) (2)

Gyártó / Modell	Noark / Ex9BN 3P B50
-----------------	----------------------



Névleges áram	50A; 3-F
Névleges működési feszültség U_e	230/415 V AC
-	72 V DC a rúdra (1P, 2P)
-	48 V DC a rúdra (3P, 4P)
Minimális feszültség	12 V AC/DC
Névleges impulzusálló feszültség U_{imp} vminek megfelelően IEC 60898-1	6 kV
Névleges impulzusálló feszültség U_{imp} vminek megfelelően IEC 60947-2	6 kV
Névleges rövidzárlati megszakítóképesség I_{cn} vminek megfelelően IEC 60898-1	6 kA
Névleges rövidzárlati megszakítóképesség I_{cn} vminek megfelelően IEC 60947-2	10 kA
A szigetelés névleges feszültsége U_i	690 V AC
Pólusok száma	3
Frekvencia	50/60 Hz
Jellegzetes	B
Tervezés szerint	IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Mechanikai tartósság	20 000 kapcsolatokat
Elektromos élettartam	10 000 kapcsolatokat
Energiakorlátozási osztály	3
Felhasználási kategória	A
Etetés iránya	Bármilyen (felső vagy alsó)



Túláram-megszakító használt (MCB) (3)

Gyártó / Modell	Noark / Ex9BN 1P B6
Névleges áram	6A; 1-F
Névleges működési feszültség U_e	230/415 V AC
-	72 V DC a rúdra (1P, 2P)
-	48 V DC a rúdra (3P, 4P)
Minimális feszültség	12 V AC/DC
Névleges impulzusálló feszültség U_{imp} vminek megfelelően IEC 60898-1	6 kV

Névleges impulzusálló feszültség U_{imp} vminek megfelelően IEC 60947-2	6 kV
Névleges rövidzárlati megszakítóképesség I_{cn} vminek megfelelően IEC 60898-1	6 kA
Névleges rövidzárlati megszakítóképesség I_{cn} vminek megfelelően IEC 60947-2	10 kA
A szigetelés névleges feszültsége U_i	690 V AC
Pólusok száma	1
Frekvencia	50/60 Hz
Jellegzetes	B
Tervezés szerint	IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Mechanikai tartósság	20 000 kapcsolatokat
Elektromos élettartam	10 000 kapcsolatokat
Energiakorlátozási osztály	3
Felhasználási kategória	A
Etetés iránya	Bármilyen (felső vagy alsó)



Túlfeszültség-határoló AC (SPD)

Gyártó / Modell	Noark Ex9UE1+2 12.5 3PN 275	
Kapcsolat	L-N/PE	N-PE
Teljesítmény a következőkkel összhangban	EN 61643-11	
Határoló típusa	Típusa 1+2 (klasa I+II, B+C, T1+T2)	
Betét készítése	MOV (Warystor)GDT (Iskiernik)	
Névleges feszültség U_n	230 V AC	
Vizsgálati feszültségreferencia U_{REF}	255 V AC	
Folyamatos üzemi feszültség U_c	275 V AC	255 V AC
Frekvencia f	25 kA a rúdra	50 kA a rúdra
Specifikus energia W/R	156.25 kJ/Ω	
Maximális impulzusáram I_{imp} (10/350 μs)	12.5 kA a rúdra	50 kA a rúdra
Maximum kisülési áram I_{max} (8/20 μs)	50 kA a rúdra	
Feszültségvédelmi szint U_p az elektromosságért I_n	1.5 kV	1.5 kV
Feszültségvédelmi szint U_p az elektromosságért I_{max}	1.8 kV	1.5 kV

Feszültségvédelmi szint U_p dla 5 kA (8/20 μ s)

1 kV

-

N-PE Kövesse az aktuális oltási képességet I_{fi}

-

100 A

5 s

335 V

335 V

200 ms

335 V

1200 V

Differenciális áram I_{PE} től U_{REF}

≤ 1 mA

-

Áramkorlátozó feszültség 1mA

387 - 473 V

Válaszidő

≤ 25 ns

≤ 100 ns

Maximális biztosítékvédelem

160 A gG

-

Képes ellenállni a rövidzárlati áramnak

50kA

-

Rövidzárlat ellenállóság I_{SCCR}

10kA

-

Aktuális arány k

1kA

-

Rendszer típusa LV

TN-S, TT (3+1)

